



PREZYDENT MIASTA
SIERADZA



**Pani
Magdalena Ulas
Radna Rady Miejskiej
w Sieradzu**

Nasz znak
WIK-D.0003.73.2025

Sieradz, dnia
12.11.2025r.

Sprawa Odpowiedź na interpelację.

W odpowiedzi na złożoną przez Panią interpelację uprzejmie informuję, że z uwagi na wąski pas drogowy ul. Wiejskiej nie ma technicznej możliwości wykonania chodnika na tym terenie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami minimalna szerokość chodnika przy jezdni nie powinna być mniejsza niż 2,00m, natomiast szerokość całego pasa drogowego ulicy Wiejskiej wynosi 7,0m. Po wykonaniu nakładki bitumicznej, szerokość pozostałego, nieutwardzonego elementu pasa drogowego wynosi od 0,80m do 1,2m, na którym nie ma możliwości wykonania drogi dla pieszych.

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA
Paweł Osiewała

Sporz. w 3 egz.
Egz. Nr 1 – Adresat
Egz. Nr 2 – Biuro Rady Miejskiej w miejscu
Egz. Nr 3 - a/a
Iwona Strumińska
43-8266143, i.struminska@umsieradz.pl



URZĄD MIASTA SIERADZA
pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
tel. 43 826-61-65, fax: 0-43 822-30-05
adres e-mail: um@umsieradz.pl
www.sieradz.eu